Код пробы (образца) РК12б198042вб/2

Наименование пробы (образца) Вода подземных источников централизованного водоснабжения

Дата проведения лабораторных исследований 10.12.2019 г. – 12.12.2019 г.

Регистрационный номер 3609

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Органолептические исследования:					
1	Запах при 20^0С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-16 п.5
2	Запах при 60^0С	0	2	балл	ГОСТ Р 57164-16 п.5
3	Цветность	18,0±3,6	20	градус цветности	ГОСТ 31868-2012 (метод Б) п.5
4	Мутность	менее 1,0	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16 п.6

Дополнительная информация(при необходимости)

1.Основное оборудование, используемое при исследованиях: наименование средств(а) измерения и испытательного оборудования, инвентарный номер(при отсутствии -серийный/заводской),год ввода в эксплуатацию:

- Весы лабораторные электронные тип MB210-A, инв. № 2210104426 ;2011 год
- Спектрофотометр КФК-3КМ, инв. № 210124478 ;2013 г.
- Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350, инв. №.0210104071, 2001 г.
- Весы электронные , тип SCOUT, мод. SC2020, инв. № 210104065 ;2001 г.
- Термометр технический стеклянный ТТ,ТТМ ,зав.№ 209 ;2017 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.
фельдшер- лаборант	Финагина Г.В.

Ответственный (е) за результативную часть протокола :

химик-эксперт		Шуева О.А.
Должность	Подпись	Ф.И.О.
Начальник сан-гиг лаборатории		Тактаева Ю.В.
Должность	Подпись	Ф.И.О.